

大治市民政局

关于开展“五一”期间民政服务机构 安全生产专项检查的通知

临空经济区·还地桥镇，各乡镇（场）、街道民政办，机关各股室，局属各单位：

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神，认真汲取近期发生的各类事故经验教训，及时消除安全隐患，预防安全生产事故，切实做好节日期间民政服务机构安全生产工作，确保民政服务机构安全稳定。经研究，决定开展全市民政服务机构“五一”期间安全生产专项检查活动。现将有关要求通知如下：

一、检查时间

即日起至“五一”假期结束。

二、检查范围和重点

检查范围为全市民政部门管理和监管的行政事业单位和服务机构；重点检查养老机构、儿童福利机构、殡葬服务机构、救助管理机构等。

（一）消防安全。一是消防安全责任制落实情况。是否建立健全消防安全规章制度并认真落实；是否逐级落实消防安全责任制。二是建筑环境及消防设施配备情况。建筑环境是否符合国家

消防技术规范要求，是否采用泡沫夹芯板等易燃材料搭建临时建筑作为功能用房；是否按规定配齐室内外消防给水、灭火器和火灾自动报警系统、自动灭火设施，并落实保养责任；是否加强消防器材设备管理，确保运行正常。三是消防安全演练及培训情况。是否定期组织员工开展消防安全教育培训、灭火应急预案制定和消防安全疏散演练；工作人员是否掌握消除火灾隐患、扑救初期火灾、组织疏散逃生、消防宣传教育消防安全“四个能力”。

（二）燃气安全。一是燃气使用设备购置渠道情况。液化气罐是否经检验合格，购置渠道是否正规合法，燃气设备是否符合国家标准，是否有熄火保护装置，是否安装燃气泄漏报警装置或燃气泄漏装置。二是燃气设备使用管理规范情况。是否定期维护保养燃气设施设备，燃气设施设备使用是否正确；是否私自拆、移、改动燃气装置，是否私自使用燃气热水器、取暖器和其他燃气器具等。燃气设施是否清洁卫生，周围无可燃物品和其他杂物堆放。三是燃气使用“十不准”要求执行情况。

（三）食品安全。一是服务资质及食品安全检查情况。依法办理食品经营许可，相关工作人员是否依法持健康证上岗，规范餐饮从业人员的健康管理和培训；建立食品安全检查制度，定期或不定期开展食品安全检查并做好相关检查记录。二是食品加工安全管理制度建立情况。规范食品采购，确保食品供货源头安全；严格落实食品储藏、食品留样（留样时间不得少于48小时）等规定，坚决杜绝滥用食品添加剂等情况。三是规范食品操作环境

情况。“三防”设施、专用餐饮具清洗、消毒、保洁区域及设备设置情况。灶台、水池、冷藏柜等设备卫生情况，餐厅环境及防滑安全等情况。

(四)防汛安全。汛期各项安全防范准备是否落到实处；是否开展汛期隐患排查和隐患点除险加固，防汛物资设备是否齐全、防汛应急预案是否规划完善、防洪管道是否通畅、有无其它防汛安全隐患等。

(五)隐患整治。重点检查建立事故隐患排查治理制度、开展隐患自查自改自报、实行整改闭环管理情况，各服务机构日常安全检查、督查、明察暗访等发现的问题与隐患整改落实情况。

(六)值班值守。是否严格执行领导干部在岗带班、值班人员24小时坚守岗位制度，是否按照文件要求落实紧急信息报送制度。是否加强舆情监测，及时迅速处理，避免舆情发酵。

三、检查方式

(一)民政服务机构全面自查。各民政服务机构要深刻汲取近期各类安全事故的教训，举一反三全面开展安全生产检查。结合机构实际有针对性地明确重点内容、任务措施、实施方式，立即开展全面深入自查行动。养老服务股、社会事务股和养老服务指导中心要对重点机构，通过“开小灶”“重点帮扶”等方式开展针对性督查检查，精准查找事故隐患。

(二)属地乡镇民政办牵头检查。各乡镇（街道）民政办要切实加强办公场所、村（社区）老年人互助（日间）照料活动中

心、幸福食堂和童伴之家等人员密集场所检查。重点检查消防、食品、卫生、用火用电安全管理，督促相关单位严格落实安全主体责任，加强消防安全管理，加大日常巡查检查力度，及时整改消除火灾隐患，确保消防安全形势持续稳定。

（三）领导小组专项督导检查。市民政局成立安全生产专项检查工作领导小组，采取“四不两直”的方式，在各民政服务机构自查的基础上，对检查中发现的问题督促整改，对薄弱区域、部位、环节专项督导，查清隐患底数，建立台账，并适时实地开展排查整治情况“回头看”。

四、组织领导

为深入推进“五一”期间民政服务机构安全生产专项检查工作，市民政局成立安全生产检查工作领导小组，组织开展安全检查工作。

组 长：周小红

副组长：李 波 余学兵 姚 昭

成 员：熊春俊 陈翠竹 许金钟 刘娜鹏 肖 鑫

柯刚胜 曹倩云 汪 丽 周 东 曹 伟

黄开明 刘 俊

联络员：柯 天

五、工作要求

（一）强化组织领导。各乡镇（街道）民政办、机关各股室、局属各单位要高度重视节假日期间安全生产检查工作，各股室及

局属单位要落实专人负责，落地落实。要针对当前安全生产的特点，认真开展排查整治，确保工作取得实效。

(二) 强化检查督导。机关各股室、局属各单位要对照检查内容进行自查，做到无遗漏、无盲区。局养老服务股、社会事务和儿童福利股要加强行业指导，定期对全市“一老一小”重点场所开展检查、抽查和暗访督导；督导组要对重点单位、重点部位、重点环节加大检查力度，对发现的重大安全隐患要明确责任，下达整改通知书，限期整改到位。

(三) 及时报送情况。各乡镇(街道)民政办、机关各股室、局属各单位于2024年4月30日前将安全生产大检查工作方案报市民政局备案，工作动态信息及时报送，并于5月6日报送检查工作总结。(联系人：柯天；联系电话：8760583；邮箱：630195840@qq.com)。

附 件 1. “五一”期间民政服务机构安全生产检查分组表；
2. “五一”期间民政服务机构安全生产检查记录表。



附件 1

“五一”期间民政服务机构安全生产检查分组表

组别	检查单位	督办领导	带队领导	检查小组成员
一组	养老服务领域 (含福利院、日间照料中心、幸福食堂)		李 波	刘肖 俊鑫
二组	儿童福利领域 (全市童伴之家)		周小红	汪柯 丽天
三组	民政办公场所 (含机关办公楼、殡葬管理局、社会救助局、社会福利中心、救助管理站、婚姻登记处)		姚昭	周曹 东伟

附件 2

“五一”期间民政服务机构安全生产检查记录表

检查单位（盖章）：

检查时间：

序号	项目分类	检查内容	检查结果	检查意见	交办责任人
1		是否建立消防安全管理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
2		是否建立消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案等	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
3		是否每月组织机构负责人开展一次防火检查、安排专人每日进行防火巡查、夜间防火巡查不少于 2 次	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
4	消防安全	消防器材是否完好，消防栓、灭火器等灭火器材的配置、管理和维护保养是否落实到位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
5	消防器材	是否配备灭火器、应急照明灯和疏散指示标志等消防设施器材	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
6		是否制定灭火和应急疏散预案	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
7	设备	是否存在私拉乱接电线、超负荷用电、使用大功率电器设备	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
8		是否有消防通道、消防通道是否畅通	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
9		是否按要求配置室内消火栓、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

序号	项目分类	检查内容	检查结果	检查意见	交办责任人
1	燃气安全	是否明确各级责任，安排专人进行燃气安全管理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
2		液化气罐是否经检验合格，购置渠道是否正规合法	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
3		是否安装燃气泄漏报警装置或燃气泄漏装置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
4		是否定期维护保养燃气设施设备，燃气设施设备使用是否正确	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
5		是否私自拆、移、改动燃气装置，是否私自使用燃气热水器、取暖器和其他燃气器具等	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
6		燃气设施是否清洁卫生，周围无可燃物品和其他杂物堆放	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
7		燃气灶具是否带有自动熄火保护装置、热水器是否有烟道通向室外、所有燃烧器具是否漏气	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
8		连接管材质是否符合国家标准、有无漏气、是否超过使用年限、长度是否超过标准、安装是否稳固、有无适当管箍固定，有无老化、龟裂，有无违规暗埋及穿墙、门窗等	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
9		用气场所是否具备通风条件、是否有违规改造、是否有人员居住、是否为开放式厨房等	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

序号	项目分类	检查内容	检查结果	检查意见	交办责任人
1	食品安全	是否建立“食品、药品安全管理制度”	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
2		食物购置、存放、加工、食用是否符合卫生标准	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
3		是否定期对餐饮具进行集中消毒	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
4		食品操作人员是否持证上岗	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
5	防汛安全	食品是否48小时留样	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
6		汛期各项安全防范准备是否落到实处	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
7		是否开展汛期隐患排查和隐患点除险加固	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
8		防汛物资设备是否齐全、防汛应急预案是否规划完善	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
9	值班值守	防洪管道是否通畅、有无其他防汛安全隐患等	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
10		是否严格执行领导干部在岗带班、值班人员24小时坚守岗位制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
11		是否按照文件要求落实紧急信息报送制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
12		是否加强舆情监测，及时迅速处理，避免舆情发酵	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
13	其他	上级要求检查的其他安全生产项目			

检查人员签名：